

渝开发·缘香醍项目 C 地块一组团铸铝入户门供应及安装工程 答疑补遗通知

各潜在参选人：

渝开发·缘香醍项目 C 地块一组团铸铝入户门供应及安装工程答疑补遗通知如下：

一、答疑通知

问题 1：

竞争性比选文件第一条的第 4.6 条，参选保证金缴纳方式是否可以改为递交保函的形式？

答：请按比选文件要求执行。

问题 2：

竞争性比选文件第一条的第 6 条，履约保证金的缴纳方式是否可以改为递交保函的形式？

答：请按比选文件要求执行。

问题 3：

竞争性比选文件第五条的第 10.1.1 条，贵司要求铸铝门分批次货到货现场并安装完成经验收后，支付本批次货款总额 80%，请问这条付款条件可以更改吗？

答：请按比选文件要求执行。

问题 4：

竞争性比选文件附件 3：第 2.2 条门扇外饰面板镶嵌金丝纹精雕铝板，请问铝板的厚度是多少？

答：铝板厚度要求大于等于 4 毫米，详见补遗通知第 1 条。

问题 5：

4.6.1 参选保证金支付信息注明 一般无法注明这么多文字 建议简化简写

答：可简写为 C 地块入户门工程参选保证金。

问题 6：

6.6.1 履约担保形式：现金支付 可否采用履约保函

答：请按比选文件要求执行。

问题 7：

第五条合同，第十条合同价款支付，工程款支付时间节点：铸铝门分批次货到货现场并安装完成经验收后，支付本批次货款总额 80%，是否可以更改支付时间节点，建议按批次总货款：预付款 20%，到货款 60%。全部完成验收结算完毕支付至 97%

答：请按比选文件要求执行。

问题 8：

附件 3：技术要求第二大条中、铸铝入户门的技术质量要求：应不低于《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2022）规定的 3 级防盗安全门技术标准；应不低于《防火门通用技术条件》（GB12955-2008）规定的乙级防火门技术标准；消防净空符合《GB50016-2014》建筑设计规范宽度要求宽度测量符合图集《18J811-1》建筑设计防火规范。

防火门不设置上下边锁及天地锁叉，依据规定无法达到 3 级防盗，只能达到 1 级防盗

答：请按比选文件要求执行。

问题 9：

外装饰面精雕铝板 铝板的厚度具体要求多少，此项涉及成本报价

答：铝板厚度要求大于等于 4 毫米，详见补遗通知第 1 条。

问题 10：

内饰面绿碳板 行业一般采用密度板或多层板贴科技木皮或天然木皮做油漆。此项是否硬性要求

答：可以采用密度板或多层板，详见补遗通知第 1 条。

二、补遗通知

1、本项目比选文件附件 3《铸铝入户门技术要求》中二、一般标准和技术规范第 2 条（2）板材厚度第③小条修改如下：

③门扇外饰面板镶嵌金丝纹精雕铝板，铝板厚度要求大于等于 4 毫米。内饰面为绿碳板或密度板或多层板。

不管参选人下载与否，比选人都视为参选人收到以上资料并全部知晓，由此产生的一切后果由参选人自负。

以上通知内容为比选文件的一部分，如与比选文件内容不一致，以本通知内容为准。

比选人：重庆捷兴置业有限公司

2025 年 5 月 6 日

